

Informe de Clasificación *Classification Report*



Laboratorio de Reacción al Fuego *Reaction to Fire Laboratory*

SOLICITANTE:

VIATEP IBÉRICA 2012, S.L.

APPLICANT:

CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN NORMA

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION ACCORDING TO STANDARD

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

- **Producto:** Alfombra de entrada enrollable.
Product: Roll – up entrance carpet
- **Fabricante:** Viatep Iberica 2012, S.L.
Manufacturer:
- **Referencia:** “MODELO FOURWELL RELLENO TEXTIL / POLIAMIDA”
Reference:

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS Camino del Estrechillo, 8
HEAD OFFICE & LABORATORIES E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Spain)

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia
CENTRAL OFFICE & LABORATORIES E-45007 Toledo (Spain)

+34 902 112 942
+34 918 713 524
+34 901 706 587
@ licof@afiti.com
🌐 www.afiti.com

**CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN
NORMA UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010
REACTION TO FIRE CLASSIFICATION ACCORDING TO UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010
STANDARD**

Solicitante: **VIATEP IBÉRICA 2012, S.L.**
Applicant : C/ Almería, 22B.
28970 – HUMANES DE MADRID (Madrid)

Laboratorio emisor: **AFITI-LICOF**
Issuer Laboratory: Organismo notificado nº: 1168
Notified body Nr

Producto: Alfombra de entrada enrollable.
Product : Roll-up entrance carpet.

Fabricante Viatep Ibérica 2012, S.L.
Manufacturer :

Referencia: “MODELO FOURWELL RELLENO TEXTIL /
POLIAMIDA”

Reference :

Informe de Clasificación nº: **3652T18-2**
Classification Report Nr:

Fecha de emisión: 07-ene-19
Date of issue : 07th-Jan-19



Contenido del informe - Content of the report


1.- Objeto del informe	Página 3
Aim of the report	Page 3
2.- Detalles del producto objeto de clasificación	Página 3
Details of classified product	Page 3
3.- Informes y resultados de ensayo en los	Página 3
que se basa la clasificación.	
Reports and test results in support of this classification	Page 3
4.- Clasificación y campo de aplicación	Página 5
Classification and field of application	Page 5
5.- Limitaciones	Página 6
Limitations	Page 6

La información contenida en este Informe de Clasificación tiene carácter confidencial, por lo que el Laboratorio no facilitará a terceros información relativa a este Informe, salvo que lo autorice el Solicitante.

El presente Informe de Clasificación no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio

The information held in this Classification Report is a confidential nature, meaning the Laboratory shall not provide information in relation to this report to third parties, except with the authorisation of the Applicant.

It is not allowed to reproduce partially this Classification Report without the Laboratory's written approval.



1.- OBJETO DEL INFORME – AIM OF THE REPORT

Este Informe de Clasificación define la clasificación de la Reacción al Fuego asignada a la alfombra de entrada enrollable, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, denominado por el solicitante como “MODELO FOURWELL RELLENO TEXTIL / POLIAMIDA” de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 “Clasificación en función del comportamiento frente al Fuego de productos de construcción y elementos para edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de Reacción al Fuego”.

This Classification report defines the Reaction to Fire classification of the product roll-up entrance carpet referenced as “MODELO FOURWELL RELLENO TEXTIL / POLIAMIDA” by the applicant on the basis of the procedures established in UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 “Fire classification of construction products and building elements-Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”.

2.- DETALLES DEL PRODUCTO OBJETO DE CLASIFICACIÓN DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1.- GENERAL – GENERAL

El producto definido por el solicitante como “MODELO FOURWELL RELLENO TEXTIL / POLIAMIDA” se define como alfombra de entrada enrollable, según la especificación técnica correspondiente.

The product defined by applicant as “MODELO FOURWELL RELLENO TEXTIL / POLIAMIDA” is defined as roll-up entrance carpet according to the corresponding technical specification.

2.2.- DESCRIPCIÓN – DESCRIPTION

El producto está completamente descrito en el informe de ensayo en el que se basa esta clasificación. Dicho informe se identifican en el capítulo 3 del presente informe.

The product is fully described in the test report is based on. This report is indicated in the chapter 3 of this report.

3.- INFORMES Y RESULTADOS DE ENSAYO EN LOS QUE SE BASA LA CLASIFICACIÓN. REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION.

3.1.- ENSAYOS – TEST

Informes de ensayo – Test reports

Laboratorio emisor <i>Issuer laboratory</i>	Solicitante <i>Applicant</i>	Informes <i>Reports</i>	Norma de ensayo <i>Test standard</i>	Condición final de uso <i>End use application</i>
AFITI-LICOF Pol. Ind. Sta. M ^a de Benquerencia C/ Río Estenilla, s/n <u>45007-TOLEDO</u>	VIATEP IBÉRICA 2012, S.L. C/ Almería, 22B. <u>28970 –</u> <u>HUMANES DE</u> <u>MADRID</u> (Madrid)	Nº/ Nr: 3652T18 F. emisión: 07-ene-19 Date of issue: 07 th -Jan-19 F ensayo: 27-nov-18 y 05-nov-18 Test date: 27 th -Nov-18 and 05 th -Nov-18	UNE-EN ISO 9239-1:2011	Felpudo técnico. <i>Technical doormat.</i>
Organismo notificado nº: <i>Notified body</i> Nr: 1168		F ensayo: 03-dic-18 Test date: 03 rd -Dec-18	UNE-EN ISO 11925-2:2011	



Resultados de ensayo – Test results

Informe de ensayo nº 3652T18
Test report Nr

			Resultados Results	
Método de ensayo Test method	Parámetro Parameters	Número de ensayos Nr. test	Media de parámetro continuo (m) Continuous parameter mean (m)	Parámetros que se tienen que cumplir Compliance with parameters
UNE-EN ISO 9239-1:2011, R.F.P.	CHF (kW/m²)	1	4,53	No aplicable Non applicable
	HF-30 (kW/m²)		4,53	No aplicable Non applicable
	Tiempo de extinción (s) Extinction time		1800	No aplicable Non applicable
	Propagación máxima Flame spread		443,33	No aplicable Non applicable
	TLA-30 (%·min)		740,23	No aplicable Non applicable

			Resultados Results	
Método de ensayo Test method	Parámetro Parameters	Número de ensayos Nr. test	Media de parámetro continuo (m) Continuous parameter mean (m)	Parámetros que se tienen que cumplir Compliance with parameters
UNE-EN ISO 11925-2:2011	F_s ≤ 150 mm	1		
Exposición = 15 s Esposure =15 s			No aplicable Non applicable	☒ Sí ☐ No ☒ Yes ☐ No
Gotas/partículas en llamas Drops / Particles flamed	Inflamación del papel de filtro Ignition of filter paper		No aplicable Non applicable	☐ Sí ☒ No ☐ Yes ☒ No

4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1.- NORMA DE CLASIFICACIÓN – CLASSIFICATION STANDARD

La clasificación de la reacción al fuego se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Reaction to Fire classification according to UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 standard

4.2.- CLASIFICACIÓN – CLASSIFICATION

El producto “MODELO FOURWELL RELLENO TEXTIL / POLIAMIDA” presenta la siguiente clasificación

Product “MODELO FOURWELL RELLENO TEXTIL / POLIAMIDA” reaches the following classification:

Clasificación de la Reacción al Fuego – Reaction to fire classification

Comportamiento al Fuego Fire Behaviour	Producción de humo Smoke production	
C_{fi}	s	1

C_{fi} – s1

4.3.- CAMPO DE APLICACIÓN – FIELD OF APPLICATION

Según lo establecido en la norma UNE-EN 13238:2011, tiene el siguiente campo de aplicación.
According to UNE-EN 13823:2011 standard, it has the following field of application.

La clasificación obtenida sigue siendo válida para las siguientes variaciones en las características de la muestra, sin que la realización de estas modificaciones suponga la ejecución de nuevos ensayos.

Classification obtained is valid for the following specimen's characteristic variations, without the need of further testing.

Característica/Propiedad <i>Characteristic/Property</i>	Variación permitida <i>Range allowed</i>
– Tipo de producto <i>Kind of product</i>	Alfombra de entrada enrollable. <i>Roll-up entrance carpet.</i>
– Sustrato <i>Substrate</i>	Sustratos de fibrocemento con densidad igual o superior a 1350 kg/m ³ . Sustratos con una euroclase A1 ó A2-s1,d0. <i>Fibrecement substrates with density equal or higher to 1350 kg/m³. Substrates with a euroclass A1 or A2-s1,d0</i>

5.- LIMITACIONES - LIMITATIONS

Este informe no representa ninguna aprobación de tipo ni certificación del producto.
This document does not represent type approval or certification of the product.

Toledo, 07 de enero de 2019
Toledo, 07th of January of 2019



Documento Firmado Digitalmente
Digitally Signed Document

Fdo.:David Sáez García
Director Técnico del Laboratorio
de Reacción al Fuego
*Technician Director of Fire
Reaction Laboratory*


DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
DIGITALLY SIGNED DOCUMENT